


## ブロック塀等点検表

点検日： \_\_\_\_\_  
 申請者名： \_\_\_\_\_

ブロック塀について、以下の項目を点検し、1つ以上不適合がある場合は、綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金の補助対象物の『危険ブロック塀等』となります。

綾瀬市危険ブロック塀等耐震化補助金の申請者が点検を行い、以下のチェック項目について適合するものについては、不適合のものについては×をつけてください。  
 なお、目視等で判断できない項目については、不適合となります。



出典：パンフレット「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会 2013.1より一部改

ブロック塀		組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）	
項目	チェック欄	項目	チェック欄
1 塀の高さは2.2m以下か		1 塀の高さは地盤から1.2m以下か	
2 塀の厚さは10cm以上か（塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上）		2 塀の厚さは十分か	
3 控え壁はあるか（塀の高さが1.2m超の場合）（塀の長さ3.4m以下ごとに塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があるか）		3 控え壁はあるか（塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか）	
4 基礎があるか（コンクリートの基礎があるか）		4 基礎があるか（コンクリートの基礎があるか）	
5 塀は健全か（塀に傾き、ひび割れ等はないか）		5 塀は健全か（塀に傾き、ひび割れ等はないか）	