

ご自宅の下水配管の確認方法について

災害時、下水配管が損傷していなければ、下水道を使用できます。
配管の破損状況を確認する手順は以下のとおりです。



下水の使用可否の確認手順

※必ず2名で実施してください。

①敷地内にいくつかある汚水桝のうち、公共汚水桝の蓋をマイナスドライバーで開けます。

特徴：市のマークと「おすい」の表示があり、直径20cm程度で白色の塩ビ製、宅内最下流



直径20センチ

※市のマーク



※公共汚水桝の中には「大きいコンクリート蓋で表示なし」や「塩ビ蓋で直径30cm」のものもあります。コンクリート蓋を開ける場合はバール等が必要になることがあります。

②1名が台所の流し等に水を流します。

※1～3リットル程度



③もう1名が汚水桝に先ほど流した水が流れてきているか確認します。



④流れてきた水が汚水桝に溜まったままにならず、流れているかを確認します。

汚水桝に水が溜まったままであれば下水道は使用できません。



水の流れ

※手順②～④を、トイレ、浴室等についても同様に実施してください。

※水が汚水桝に流れてこない場合や汚水桝から水が減らない場合、下水道は使用できません。綾瀬市指定下水道工事店へご連絡ください。

※ご自宅の排水設備（市のマークの入った汚水桝よりも上流）修理費用は個人負担となります。

※下水処理場や下水道管の損傷に伴い、下水道を使用しないよう市からアナウンスする場合があります。

お問い合わせ先：綾瀬市 土木部 下水道課 管理担当 電話 0467-70-5634