

様式第4の口(第4条、第5条関係)

屋内貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		作業で使用する車両関係油脂及び塗料関係の保管								
建築物の構造	階数	1		建築面積	20 m ²		延べ面積	20 m ²		
	壁	延焼の恐れのある外壁	コンクリートブロック		柱	鉄骨		床	コンクリート	
		その他の壁	コンクリートブロック		はり	鉄骨		屋根又は上階の床	スレート屋根	
	窓	6.8 mm 網入ガラス		出入口	自閉式鉄製扉	階段		軒高 階高	2.5 m	
建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造			階数	建築面積	m ²		延べ面積	m ²		
建築物の構造概要										
架台の構造			床に固定された鉄製架台							
採光・照明設備			防爆型照明設備							
換気・排出の設備			防爆型電気式強制換気							
電気設備			防爆型とする							
避雷設備										
通風、冷房装置等の設備										
消火設備			別添消火設備図による							
警報設備			別添自動火災報知設備による							
工事請負者住所氏名			綾瀬市早川 550 番地 綾消設備(株) 代表取締役 綾瀬 太郎 電話 0467 (77) 1111							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
 2 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。