

様式第4のホ（第4条、第5条関係）

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		オートバイや農機具などへの小分け給油		
専用室の構造	壁	延焼の恐れある外壁		床
		その他の壁		屋根
	出入口	(しきい高さ mm)		その他
タンクの構造・設備	形状	角型	寸法	別紙のとおり
	容量	597 ㍓	材質・板厚	SPHC 3.2mm SS400 4.5mm (上板のみ)
	通気管	計量機内部に設置	給油・注油設備	電動給油
タンクの固定方法		アイランドを設けアングルにて固定する。		
採光・照明設備				
換気・排気の設備				
消火設備		消火器 ABC粉末 3.5Kg 2本設置		
工事請負者住所氏名		油設工業(株) 厚木営業所 厚木市 1234 所長 綾瀬太郎 電話 046 ( ) 1234		

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。