

(表)

様式第4のり(第4条、第5条関係)

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要	自動車燃料の給油販売、これに伴うサービス業務						
敷地	給油空地の間口、奥行			給油取扱所の敷地面積			
	間口	33.20m		892.45 m <sup>2</sup>			
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階数	2	建築面積	321.8 m <sup>2</sup>		水平投影面積	
				321.8 m <sup>2</sup>		321.8 m <sup>2</sup>	
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	壁	柱	床	はり	屋根	窓	出入口
	防火サイディング	鉄骨	鉄筋コンクリート	鉄骨	ルーフ	アルミサッシュ	自動閉鎖式防火設備
上階の有無(給油取扱所以外)	階数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	はり
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
上階の有無(給油取扱所以外)		有(用途 事務所)・無 (有の場合、屋根又はひさしの有無 有(m)・無)					
建築物の用途別面積	項目	床又は壁で区画された部分の1階の床面積		床又は壁で区画された部分(係員のみが出入りするものを除く。)の床面積(2階以上を含む。)			
	用途						
	第1号	物品庫 9.0 m <sup>2</sup> 油庫 5.0 m <sup>2</sup> 合計 14.0 m <sup>2</sup>					
	第1号の2	0 m <sup>2</sup>		0 m <sup>2</sup>			
	第2号	ショップ 35 m <sup>2</sup> トイレ 5 m <sup>2</sup> 前室 1.5 m <sup>2</sup> 合計 41.5 m <sup>2</sup>		41.5 m <sup>2</sup>			
	第3号	ピット 41 m <sup>2</sup>		41 m <sup>2</sup>			
	第4号	タッチアップスペース 42 m <sup>2</sup>					
	第5号	0 m <sup>2</sup>					
計	138.5 m <sup>2</sup>		82.5 m <sup>2</sup>				
周囲の塀又は壁	防火塀コンクリートブロック(H=2,000mm以上)						

(裏)

固定給油設備等	項目		数	道路境界線からの間隔	敷地境界線からの間隔
	設備	型式			
	固定給油設備	X TL26LA-18T	2	6.5 m	1.5 m
	固定注油設備	X TB22NR-18T	1	1.8 m	2 m
附随設備の概要	FOU・POS・タイヤチェンジャー・バルンサー・リフト・クリーナー洗車機・マット洗い機・コンプレッサー				
電気設備	電気工作物に係る法令の規程による				
消火設備	第5種粉末消火器(ABC) 3.5kg 8本				
警報設備	加入電話による				
避難設備					
事務所等その他火気使用設備					
排水設備等	給油所に排水小溝を設け、油分離層に集水し、公共下水道に放流する。				
タンク設備	専用タンク	48kl(10:10:28)1基 21klストレート1基	可燃性蒸気回収設備	有・無	
	廃油タンク	2kl1基	簡易タンク		
工事請負者住所氏名	神奈川県川崎市 1-2-3 K油機(株)厚木支店 支店長 消防 太郎 電話 044( )1111				

- 備考
- この様式の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
  - 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
  - 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。
  - 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書(様式第4のホ又は様式第4のへ)を添付すること。