

改善計画書

〇〇年〇〇月〇〇日

（宛先）綾瀬市消防長（綾瀬市消防署長）

住 所 綾瀬市早川550番地

名 称 株式会社 綾 消

代表者名 代表取締役 綾 瀬 太 郎

消防法第4条（第16条の5）に基づき実施された立入検査の指示事項について、次のとおり改善計画を作成しましたので報告します。

なお、本計画に基づいて確実に履行することを誓約します。

- 1 検査対象物の名称 株式会社 綾 消 綾瀬営業所
- 2 検査対象物の所在地 綾瀬市早川550番地
- 3 検査実施日 〇〇年〇〇月〇〇日

No	指 示 事 項	改 善 内 容	改善計画年月日 〔改善済年月日〕	摘 要
1	1階の喫煙室が自動火災報知設備の未警戒となっているので、感知器を設けること。	〇〇設備㈱に依頼し、設置します。	〇〇年〇〇月〇〇日 〔 年 月 日 〕	改善予定日の場合
2	屋内消火栓設備の消火栓箱前にある製品は、使用に際し支障となるので除去すること。	製品を除去し、消火栓箱前に物を置かないよう従業員に周知した。	年 月 日 〔〇〇年〇〇月〇〇日〕	改善済みの場合
	立入検査結果通知書の指示事項を転記してください。	改善の方法及び計画を詳細に記載してください。	年 月 日 〔 年 月 日 〕	

第2号様式（第10条関係）（裏）

No	指 示 事 項	改 善 内 容	改善計画年月日 〔改善済年月日〕	摘 要
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	
			年 月 日 〔 年 月 日 〕	

⑨

- 1 本様式は、改善内容の完了にかかわらず、提出されて構いません。
- 2 改善を他に依頼した場合は、その業者名を摘要欄に記入してください。