第１５号様式(第９条関係)

遠隔移報システム等事故等報告書

元号年○○月○○日

綾瀬市消防長　　殿

押印は
不要です

報告者
住　所　綾瀬市早川５５０番地
株式会社　綾消
氏　名　代表取締役　綾瀬　太郎

遠隔移報システム等に係る事故等が発生したので、次のとおり報告します。

通報区分	□ 即時通報　■ 直接通報			
事故等発生日時	元号年○○月○○日　午前○○時○○分頃			
事故等の区分	■ 自火報の非火災報			
	□ 遠隔移報装置等の誤作動			
	□ 即時通報等の取りやめ			
	□ 火災信号受信システムの事故等			
	□ 警備会社等の登録の取りやめ			
	□ その他（　　）			
防火対象物又は警備会社等	所在地	綾瀬市早川５５０番地		
	名称	株式会社　綾消		
	代表者職・氏名	代表取締役　綾瀬　太郎		
	承認番号	第　○○　号	登録番号	第　○○　号
事故等の内容	降り続いた雨が自動火災報知設備の総合盤に浸入し、発信機回路を短絡させ発報したものです。			
措置	点検業者に点検をさせ、原因が特定できたので、総合盤に至る電線管の上部を耐火パテにより埋め、雨水の浸入防止を図った。			